ATEST HIGIENICZNY / HYGIENIC CERTIFICATE

NUMER / NUMBER

HK/K/1127/12/2017

WYDANY PRZEZ / ISSUED BY

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA / DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw
Phone (22) 5421354, (22) 5421349, Fax (22) 5421287, e-mail sek-zhk@pzh.gov.pl

Wyrób / product	Centrale wentylacyjne : DELUXE 300-8000 m^3/h, ECO 300-1500 m^3/h, TOP 300-1500 m^3/h, ROTUS 300-15000 m^3/h, TYTAN 1500-100000 m^3/h, RESTROR P 400-4500 m^3/h,
Zawierający / containing	aluminium, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta
Przeznaczony do / destined	wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach pasywnych, budynkach użyteczności publicznej (w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, basenach) oraz zakładach produkcyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków /the above-named product is according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest one stosowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzenia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe)
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniu
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic certificate does not Apple to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer	HESTOR 80-176 Gdańsk ul. Szczęśliwa 46
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for	HESTOR 80-176 Gdańsk ul. Szczęśliwa 46

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od dnia wydania lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after five years or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska: dr Bożena Krogulska

Udostępnienie oryginału atestu

Zgodnie z Regulaminem Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH wydanego przez Państwowy Zakład Higieny reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Informujemy iż na życzenie klienta udostępniamy atesty do wglądu w siedzibie firmy.

Powyższe utrudnienia w publikacji kopii atestów higienicznych nie są zawinione przez firmę HESTOR.

HESTOR S.C.
ul. Szczęśliwa 46
80-176 Gdańsk
Telefon: +48 58 735 77 41
Tel./Fax: +48 58 303 96 23
E-Mail: biuro@hestor.pl